

Iepirkuma procedūras
„Renovācijas darbi VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībā
Aptiekas ielā 7/9, Rīgā”
Id. Nr. RPNC/2010/01-inf.

Iepirkuma komisijas sēdes

Protokols. Nr.3.

Rīgā,
plkst. 13:20

2009.gada 14.janvārī

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: R.Olimpijuks – galvenais speciālists ēku ekspluatācijas
jautājumos

Komisijas locekļi:

M.Bērziņš – jurists

I.Tereščenko – sagādnieks

M.Logins – Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas vadītājs

V.Rjabuha – Ēku ekspluatācijas nodaļas Laktas ielā 6 vadītājs

A.Golubovs – Ēku ekspluatācijas nodaļas Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītājs

Komisijas sekretārs:

M.Kauliņš – iepirkumu speciālists

Komisijas izveidošanas pamatojums: **2009. gada 2.novembra Rīkojums Nr. 01-05/151**

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika iela 2,Rīga, LV-1005

Iepirkuma identifikācijas **Nr. RPNC/2010/01-inf.**

Dienas kārtība:

1. Atbildes sniegšana uz iespējamā pretendenta jautājumu.

1. Atbildes sniegšana uz iespējamā pretendenta jautājumiem.

Iepirkuma komisijas sekretārs M.Kauliņš komisijas locekļiem ziņo, ka 2009.gada
14.janvārī iespējamais pretendents uzdeva šādus jautājumus:

„Jautājumi tiek uzdoti par visām telpām, kuros punktos tie atkārtojas

1. Kab. N19 N.pk. 8 No kā bīdāmā starpsiena(Al vai PVC vai cits veids) ?

2.Cik biezs saplākšņa paredzamais biezums?

3. Nodilumizturīgā linoleja veids (vai tas var būt heterogēnais) un tā biezums?
4. Kādi jāparedz gaismas ķermeņi 600x600 dienas gaisma, vai iebūvētās lampas, vai cita veida ?

5. 1.st.un 2 st. Kāds jāparedz boileru tilpums (vai tas būs zem izlietnes skapītī roku mazgāšanas vajadzībai) ?

Ja radīsies vēl kāds jautājums, jautāsim tikšanās reizē, vai traucēsim elektroniski. Paldies par sniegtajām atbildēm, kuras gaidām.”

Iepirkuma komisijas locekļi, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:

1) sniegt sekojošas atbildes:

1.Jautājums. „Kab. N19 N.pk.8 No kā bīdāmā starpsiena (Al vai PVC vai cits veids)?”

Komisijas atbilde:

1. Stāva Nr.19 – ekspertīzes kabinetā – bīdāmā starpsiena jāizgatavo no PVC.

2.Jautājums. 2.Cik biezs saplākšņa paredzamais biezums?

Komisijas atbilde:

Saplākšņa paredzamais biezums – 12 milimetri (mm).

3.Jautājums. 3. Nodilumizturīgā linoleja veids (vai tas var būt heterogēnais) un tā biezums?

Komisijas atbilde:

Nodilumizturīgā linoleja veids – „smagais” (visizturīgākais linolejs). Tas var būt heterogēns – daudzslāņains. Linoleja biezums – 6mm.

4.Jautājums. Kādi jāparedz gaismas ķermeņi 600x600 dienas gaisma, vai iebūvētās lampas, vai cita veida?

Komisijas atbilde:

Jāparedz ir 600x600 dienas gaismas ķermeņi.

5.Jautājums. 1.st.un 2 st. Kāds jāparedz boileru tilpums (vai tas būs zem izlietnes skapītī roku mazgāšanas vajadzībai)?

Komisijas atbilde:

Plānots uzstādīt boilerus ar tilpumu līdz 100 litriem. Boilerus plānots stiprināt pie sienas. Precīzas boileru saslēguma vietas un novietojumu pretendenti varēs noskaidrot objekta apskates laikā – 2010.gada 20.janvārī.

2) uzdod komisijas sekretāram M.Kauliņam informēt visus iespējamus pretendētus par komisijas sniegtajām atbildēm.

Sēde slēgta plkst.13.30.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

R.Olimpijuks

Komisijas locekļi:

M.Logins

I.Tereščenko

M.Bērziņš

V.Rjabuha

A.Golubovs

Protokolēja:

M.Kauliņš