

Iepirkuma procedūras
„Renovācijas darbi VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībā
Aptiekas ielā 7/9, Rīgā”
Id. Nr. RPNC/2010/01-inf.

Iepirkuma komisijas sēdes

Protokols. Nr.4.

Rīgā,
plkst. 10:30

2009.gada 18.janvārī

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: R.Olimpijuks – galvenais speciālists ēku ekspluatācijas
jautājumos

Komisijas locekļi:

M.Bērziņš – jurists

I.Tereščenko – sagādnieks

M.Logins – Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas vadītājs

V.Rjabuha – Ēku ekspluatācijas nodaļas Laktas ielā 6 vadītājs

A.Golubovs – Ēku ekspluatācijas nodaļas Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītājs

Komisijas sekretārs:

M.Kauliņš – iepirkumu speciālists

Komisijas izveidošanas pamatojums: **2009. gada 2.novembra Rīkojums Nr. 01-05/151**

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika iela 2,Rīga, LV-1005

Iepirkuma identifikācijas **Nr. RPNC/2010/01-inf.**

Dienas kārtība:

1. Atbildes sniegšana uz iespējamā pretendenta jautājumu.

1. Atbildes sniegšana uz iespējamā pretendenta jautājumiem.

Iepirkuma komisijas sekretārs M.Kauliņš komisijas locekļiem ziņo, ka 2009.gada
18.janvārī iespējamais pretendents uzdeva šādu jautājumu:

„Radās jautājums par heterogēnā linoleja biezumu.

Ir divas klases ar augstāko nodilumizturību 34 (sabiedriskām telpām) un 43 (vieglā
rūpniecība) , ar 1,5; 2; 2,5 ; 3 u.t.t.

Es iesaku 2 vai 2,5 mm biezumu heterogēno vai 2 mm homogēno, kas ir līdzvērtīgs.”

Iepirkuma komisijas locekļi, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:

1) sniegt sekojošu atbildi:

Jautājums. „Radās jautājums par heterogēnā linoleja biezumu.

Ir divas klases ar augstāko nodilumizturību 34 (sabiedriskām telpām) un 43 (vieglā rūpniecība) , ar 1,5; 2; 2,5 ; 3 u.t.t.

Es iesaku 2 vai 2,5 mm biezumu heterogēno vai 2 mm homogēno, kas ir līdzvērtīgs.”

Komisijas atbilde:

Plānots izmantot sabiedriskajām telpām paredzēto heterogēno linoleju ar augstu nodilumizturību – ar biezumu vismaz 2,5mm.

2) uzdod komisijas sekretāram M.Kauliņam informēt visus iespējamus pretendētus par komisijas sniegtajām atbildēm.

Sēde slēgta plkst.13.30.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

R.Olimpijuks

Komisijas locekļi:

M.Logins

I.Tereščenko

M.Bērziņš

V.Rjabuha

A.Golubovs

Protokolēja:

M.Kauliņš