

Iepirkuma procedūras  
„Vilkmes skapju piegāde un uzstādīšana Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas  
centrs” vajadzībām”

**Id. Nr. RPNC/2010/11-inf.**  
**Iepirkuma komisijas sēdes**

**Protokols. Nr.3.**

Rīgā,  
plkst. 15:00

2010.gada 21.maijā

Komisijas priekšsēdētājs: A.Žukovskis – Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: R.Olimpijuks – galvenais speciālists ēku ekspluatācijas  
jautājumos

Komisijas locekļi:

A.Golubovs – Ēku ekspluatācijas nodaļas Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītājs

M.Logins – Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas vadītājs

V.Rjabuha – Ēku ekspluatācijas nodaļas Laktas ielā 6 vadītājs

M.Bērziņš - jurists

Komisijas sekretārs:

M.Kauliņš – iepirkumu speciālists

Komisijas izveidošanas pamatojums: **2009. gada 2.novembra Rīkojums Nr. 01-05/151**

Pasūtītājs: Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika iela 2,Rīga,  
LV-1005

Iepirkuma identifikācijas **Nr. RPNC/2010/11-inf.**

Dienas kārtība:

1. Atbilžu sniegšana uz iespējamā pretendenta jautājumiem.
2. Nolikuma precizēšana.

**1. Atbilžu sniegšanas uz iespējamo pretendentu jautājumiem.**

Iepirkuma komisijas sekretārs M.Kauliņš komisijas locekļiem ziņo, ka 2010.gada 20.maijā saņemti jautājumi no iespējamā pretendenta.

1. Vai sistēma ar gaisa pieplūdi tiek domāta tikai vienam vilkmes skapim Nr.1.?
2. Vai sistēma ar gaisa pieplūdi tiek domāta visai telpai?
3. Gadījumā, ja sistēma ar gaisa pieplūdi tiek domāta telpai, lūdzam piešķirt tehnisko uzdevumu ar pilnu aprakstu. Tikai tādā gadījumā, kad ir pilnais uzdevums, pretendenti var sagatavot pilnvērtīgu piedāvājumu.
4. No kāda materiāla jābūt „apsmidzināšanas kamerai”? Vai kamerai jābūt no caurspīdīga materiāla? Lūdzu precizēt.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:

1) sniegt sekojošas atbildes:

**1.** Vai sistēma ar gaisa pieplūdi tiek domāta tikai vienam vilkmes skapim Nr.1.?

**Komisijas atbilde:** Gaisa pieplūde paredzēta abiem vilkmes skapjiem.

**2.** Vai sistēma ar gaisa pieplūdi tiek domāta visai telpai?

**Komisijas atbilde:** Nē.

3. Gadījumā, ja sistēma ar gaisa pieplūdi tiek domāta telpai, lūdzam piešķirt tehnisko uzdevumu ar pilnu aprakstu. Tikai tādā gadījumā, kad ir pilnais uzdevums, pretendenti var sagatavot pilnvērtīgu piedāvājumu.

**Komisijas atbilde:** Skatīt atbildi uz otro jautājumu.

4. No kāda materiāla jābūt „apsmidzināšanas kamerai”? Vai kamerai jābūt no caurspīdīga materiāla? Lūdzu precizēt.

**Komisijas atbilde:** „Apsmidzināšanas kamerai” („spray box”) jābūt no sertificēta materiāla, izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, organiskiem šķīdinātājiem, krāsu reaģentiem (lai krāsu reaģentus var viegli noņemt/notīrīt no virsmas, lai krāsas reaģenti nenokrāso virsmu). Virsmai jābūt viegli kopjamai, dezinficējamai, u.c. specifikācijā atbilstošiem parametriem.

2) uzdod komisijas sekretāram M.Kauliņam informēt visus iespējamus pretendentus par komisijas sniegtajām atbildēm;

Sēde slēgta plkst.15:30.

Komisijas priekšsēdētājs:

A.Žukovskis

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

R.Olimpijuks

Komisijas locekļi:

V.Rjabuha

A.Golubovs

M.Logins

M.Bērziņš

Protokolēja:

M.Kauliņš